



## ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ: 476-1100/2961 m. Telefax: (36-1) 476-6428

Iktatószám: OTH-3485/2006.

Tárgy: Maxseal és a kétkomponensű Maxseal Flex vízszigetelő bevonatok alkalmazása ivóvízellátásban a Szigetelő Centrum Kft. (8000 Székesfehérvár Bem József u. 38.) részére

Előadó: dr. Kiss Csaba

Telefon: (1) 476-1220

### HATÁROZAT

Közegészségügyi szempontból engedélyezem a DRIZORO S.A. (Spanyolország) által gyártott **Maxseal** és a kétkomponensű **Maxseal Flex vízszigetelő bevonatok** alkalmazását ivóvízellátásban az alábbi feltételekkel:

1. Az engedély kizárólag a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete által vizsgálttal azonos minőségű, a DRIZORO S.A. (Spanyolország) által gyártott **Maxseal** és a kétkomponensű **Maxseal Flex cementbázisú vízszigetelő bevonatokra** (gyártó által megadott szervesanyag tartalom  $\leq 5\%$ ) vonatkozik.
2. Az ivóvíz hőmérséklete a  $30^{\circ}\text{C}$ -ot nem haladhatja meg.
3. A tisztítási ill. fertőtlenítési utasítást a gyártónak ill. a forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hozni. Tisztításnál, fertőtlenítésnél a gyártó utasításain kívül az MSZ EN 1508: 2000 (Vízellátás. A víztároló rendszerek és elemek követelményei) előírásait kell irányadónak tekinteni.
4. A Maxreal termékkel bevont tárolókat, medencéket használatbavétel előtt min.  $1 \times 24$  óráig vízzel fel kell tölteni, az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.
5. A Maxreal Flex termékkel bevont tárolókat, medencéket használatbavétel előtt min.  $3 \times 24$  óráig vízzel fel kell tölteni, az áztatóvizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célokra felhasználni nem szabad.
6. A Maxreal Flex csak  $100 \text{ m}^3$ -nél nagyobb beton medencék, tárolók belső felületéhez használható.
7. A gyártó, illetőleg a forgalmazó köteles egyértelműen tájékoztatni a felhasználót a jelen engedély feltételeiről.
8. Kizárólag a jelen határozattal tartalmilag és formailag megegyező, a [www.antsz.hu](http://www.antsz.hu) honlapon megtalálható engedély hiteles!
9. A jelen engedély az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet 8.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás időpontjától számított öt évig érvényes.

A határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj